



제2019-037370-01-1호

안전인증서

R,STHAL Schaltgeraete

Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Command and signalling adaptors

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

8602/*-***(Ex e IIC) / 19-KA4BO-0464U

인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·당 기기는 전기 신호 제어를 위한 안전증 방폭구조 어댑터 임.

·사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_s \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$

·IEC 60529에 따른 보호등급 IP 66를 만족함.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래 제품에 한하여 유효함.

·8602/(a)-(bbb)

(a) - 고정방법	1(Thread), 2(Latching assembly)
(b) - 모델구분	001/002/023/735(Button), 008(Key operated switch), 054(Indicator lamp), 733(Closing part) 003/004/006/009/010/012/014/015/703/712(Mushroom stay-put button) 005/092/724/725/728/729/730/731/732(Rotary actuator), 726/727/734(Rotary actuator small)

4. 안전한 사용을 위한 조건

·당 기기는 방폭부품으로서 단독사용이 불가하므로 완제품 형태로 재인증 후 사용할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 06.0014U Issue No.0)와 함께 사용

2019년 07월 15일

한국산업기술시험원장





제2019-037379-01-1호

안전인증서

R,STHAL Schaltgeraete

Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Command and signalling adaptors

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

8602/*-***(Ex tb IIIC) / 19-KA4BO-0465U

인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·당 기기는 전기 신호 제어를 위한 분진 방폭구조 어댑터 임.

·사용온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_s \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$

·IEC 60529에 따른 보호등급 IP 66를 만족함.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래 제품에 한하여 유효함.

·8602/(a)-(bbb)

(a) - 고정방법	1(Thread), 2(Latching assembly) 001/002/023/735(Button), 008(Key operated switch), 054(Indicator lamp), 733(Closing part)
(b) - 모델구분	003/004/006/009/010/012/014/015/703/712(Mushroom stay-put button) 005/092/724/725/728/729/730/731/732(Rotary actuator), 726/727/734(Rotary actuator small)

4. 안전한 사용을 위한 조건

·당 기기는 방폭부품으로서 단독사용이 불가하므로 완제품 형태로 재인증 후 사용할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 06.0014U Issue No.0)와 함께 사용

2019년 07월 15일

한국산업기술시험원

